

Monsieur le Maire  
Mairie  
05320 LA GRAVE

Chorges, le 29/07/2022

**Objet : 22-0833 - Analyse de la demande de : SOCIETE AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE LA GRAVE ,  
pour le dossier : PC 005 063 22 H 0008 situé à : , 05320 LA GRAVE (K 760)**

Interlocutrice: Madame - VAUR Mathilde – 06 31 29 24 64 - mathilde.vaur@syme05.fr

Monsieur le Maire,

Suite à la réception du dossier PC 005 063 22 H 0008, le 25/07/2022, j'ai l'honneur de vous apporter la réponse suivante :

Compte tenu des informations déclarées dans le courrier électronique du 29/07/2022, ce projet ne nécessite pas de raccordement au Réseau de Distribution Publique d'Electricité.

**Il est fortement conseillé de préciser cette information dans l'arrêté.**

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire et vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sincères salutations.

P/O Le Président  
Mathilde Vaur  
Chargée de mission



## INFORMATIONS REGLEMENTAIRES A TRANSMETTRE AU DECLARANT

### DELIBERATION DU SYME05 du 26 Juin 2017

Cette délibération définit les conditions mises en place par le Territoire d'énergie Hautes-Alpes · SyME05, Autorité Concédante, au titre de l'article L332-15 du Code de l'urbanisme, sur le territoire de sa concession.

Elle a pour conséquences :

- Obligation pour les communes d'obtenir l'accord du SyME05 pour l'application de cet article
- La décision du SyME05 doit être visée dans l'arrêté de certificat d'urbanisme ou de l'autorisation d'urbanisme, et annexé à celui-ci
- Toute application faite sans accord du SyME05 sera caduque

### REGLEMENTATION DT / DICT

Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, entré en vigueur le 1er juillet 2012, le pétitionnaire devra faire une demande de travaux (DT) puis une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) préalablement à l'exécution des travaux afin de prévenir l'ensemble des exploitants de réseaux de l'imminence de travaux et d'éviter tout risque d'accident et d'atteinte aux ouvrages.

### POSE DE FOURREAUX

**Nous vous alertons sur la pose anticipée de fourreaux qui doit être limitée à des cas particuliers et réalisée uniquement après validation en amont du Maître d'Ouvrage SyME05.**

Ceci, dans le respect des obligations réglementaires concernant la construction des réseaux de distribution d'énergie électrique, et notamment l'application du décret DT / DICT de 2011 et les exigences qu'il impose en terme de repérage des câbles et de cartographie.

Enfin, dans la mesure où le réseau que nous construisons doit être repris en exploitation par ENEDIS, il convient que celui-ci soit réalisé selon les propres critères de ce dernier, les fourreaux étant proscrits pour différentes raisons liées à l'exploitation.

**De ce fait, tout fourreau posé sans aval du syndicat ne sera pas repris par le SyME05 lors des travaux de raccordement.**